



- 凡 例
- ⊗ 通し柱位置を示す 105×105 構造用集成材
 - Ⓜ 間柱 45×105 (面材耐力壁基準寸法910以上の壁で構造用合板を継ぐ部分)
 - Ⓛ 耐力壁 (壁倍率 2.0) : 筋交い 45×90 (スジカイクレイト使用)
 - Ⓜ 耐力壁 (壁倍率 2.5) : 構造用合板 9.0mm 釘打ちN50@150mm以下
 - Ⓛ 耐力壁 (壁倍率 4.0) : 筋交い 45×90 たすき掛け (スジカイクレイト使用)
 - Ⓜ 耐力壁 (壁倍率 4.5) : 構造用合板 9.0mm 釘打ちN50@150mm以下+筋交い 45×90 (スジカイクレイト使用)
- 金物特記事項 令46条・建告1460による柱と横架材との仕口符号を示す
- (ろ) C P-L
 - (は) C P-L又はC P-T、山形プレートV.P
 - (こ) 羽子板ボルト+M12ナット締め又は短冊金物+M12ナット締め
 - (ほ) 羽子板ボルト+スクリュー釘又はひら金物+スクリュー釘
 - (へ) ホールダウン金物 HD-B10 アンカーボルト A60
 - (と) ホールダウン金物 HD-B15 アンカーボルト A60
 - (ち) ホールダウン金物 HD-B20 アンカーボルト A60
 - (り) ホールダウン金物 HD-B25 アンカーボルト A60
 - (ぬ) ホールダウン金物 HD-B15×2カ所 アンカーボルト A60
- Ⓛ 換気扇 (天井用) 24時間換気タイプ
 - Ⓛ 換気扇 (壁用) 24時間換気タイプ
 - Ⓛ 吸気用ベントキャップ
 - ↔ 換気経路を示す 開き戸部: アンダーカット10mm以上又はガラリ付
- Ⓢ 住宅用火災報知器 (煙式・電池式 NSマーク付 壁面より600以上)
- Ⓜ 住宅用火災報知器 (熱式・電池式 NSマーク付 壁面より600以上)
- 特記事項
- 階段寸法: 有効幅員 750mm以上
踏面/げあげ 230mm/185 (2,775/15)
手摺出巾 壁面から75mm
- 火気使用室 (キッチン・ダイニング (吹抜含む)・ファミリールーム・階段) の内装
壁: 石膏ボード12.5mm (不燃 NM-8619) 下地 壁紙貼り (不燃 NM-9913 同等品)
天井: 石膏ボード 9.5mm (準不燃 QM-9828) 下地 壁紙貼り (準不燃 QM-9526 同等品)
- 図中、出窓と特記のあるものは床面積に算入しない (地袋無し、天板FL+350以下)
- バルコニー床: ガラス繊維入合成樹脂塗 (FRP) 飛火認定 DR-0703
下地: 普通合板 (T-2) 12.0m 二重張り
- バルコニー床: ガラス繊維入合成樹脂塗 (FRP) 飛火認定 DR-0704
下地: 普通合板 (T-2) 12.0m+硬質木片セメント板12.0mm