データー参加太陽光発電所

ニックネーム	IW	ID	NT	IK	YT	HG	MF	MA
地域	真岡市小林	小林	東大島	小林	小林	小林	大谷台	
メーカー	シャープ	サンヨー	シャープ	シャープ	三菱	三菱	パナソニック	パナソニック
発電容量	3.168kw	4.2kw	5.83kw	4.03kw	9.88kw	9.936kw	５．６３kw	４．８５kw
設置方位	南南西	南南東	南、東	南東	南南東	西南西	南西	南
設置角度	25度	３０度	４５度	１１度	２０度	１１度	２６．６度	22度
設置年月	1999.05	2010.05	2012.01.10	2012.06.09	2012.07.15	2012.09.28	2016.11.17	2015.12.4
パネル種類	単結晶Si	サンヨーHiT	多結晶Si	多結晶Si	多結晶(190X52)	単結晶（207X48）	HIT－P２４５	HIT243BB＋
特徴	既築陸屋根	既築東南大屋根障害	新築南、東２方向	新築、陸屋根	地面架台	既設、屋根架台	既設、屋根架台	新築、屋根
故障履歴	2008.8.04パネル				2013.7落雷によるPC			
	2012.04.16PC				2015/8月PC修復			
	2019.04.30～05.24PC				2016/5 PC修理			
	2019,5,24PC更新							

ニックネーム	KT	KT2	ST	NZ	IW2	IT	EN
地域	長田	長田	東大島	南高岡	小林	小林	宇都宮市清原台
メーカー	ソーラーフロンティア	ソーラーフロンティア	パナソニック	京セラ	ソーラーフロンテ	シャープ	長州産業
発電容量	3.9kw	16.74kw	9.32kw	4.6kw	17.92kw	14.239kw	4.636kw
設置方位	南南東	南南東	南南西	南	南西	南南東	南６、東９、西４
設置角度	１０度	１０度	１０度	５度	10度	２度	２１度
設置年月	2012.10.01	2012.11.20	2013.03.13	2013.06.19	2013.07.19	2013.09.20	2015.1.19
パネル種類	CIS	CIS(155x１０８）	HIT(233x40)	多結晶(200x2	CIS(160×112)	単結晶（198X72）	パナソニックHIT２４４
特徴	既築	既設、屋根架台	既設、屋根架台	新築、屋根架台	既築陸屋根	新築車庫陸屋根	既築寄棟
故障履歴				2015.7.11PC交換	2016.11.21	2016,2,4PC交換	
				281v10,280v	パネル割れ１枚	2017 14.256	
				10,82v3	交換		
					FF値0.65		